

Cod. 2.3.07

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Via Donegani, 7
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM
via Pozzoni, 2
27058 - VOGHERA
Email: asmvoghera@postecert.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della Battaglia
27054 - MONTEBELLO DELLA
BATTAGLIA
Email:
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

24/06/19

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. DM 14.6.2017)
Richiesta adozione provvedimenti gestionali correttivi
Art.10 D.Lgs. 31/2001

Con la presente si comunica che un campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 10/06/19 presso Impianto di trattamento - acqua trattata Via XXV Aprile n. 23 e' risultato all'analisi chimica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 31/2001, all.1 parte B , **causa la presenza di NITRATI (52 mg/l) in valor di parametro superiori ai limiti consentiti (50 mg/l).**

Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore a voler verificare le condizioni di esercizio degli impianti acquedottistici, ad eseguire gli interventi tecnici ritenuti più opportuni al fine di evitare la eventuale fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti dalle norme di legge , per esempio una corretta miscelazione delle acque con quelle provenienti da pozzi senza presenza di nitrati ed a relazionare con sollecitudine allo scrivente in merito ai provvedimenti adottati.

Si resta in attesa di ricevere vostre comunicazioni in merito alle verifiche ed agli interventi effettuati, per valutare la congruità dei provvedimenti adottati e programmare i nostri successivi controlli.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO
U.O.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Dr.ssa Angela Rauseo
Firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Rauseo t +39 (0383) 695403 e-mail: angela_rauseo@ats-pavia.it