

Cod. 2.3.07

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Via Donegani, 7
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM
via Pozzoni, 2
27058 - VOGHERA
Email: asmvoghera@postecert.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della Battaglia
27054 - MONTEBELLO DELLA
BATTAGLIA
Email:
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

26/09/19

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. 26/03/91)

Con la presente si comunica che un campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 24/09/19 presso **Municipio** Via Roma n. 51 e' risultato all'analisi microbiologica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 31/2001, causa **la presenza di n° 1 battere coliforme a 37°C** (MPN /100 ml)

Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore ad eseguire delle proprie verifiche interne sugli impianti acquedottistici, relazionando allo scrivente sull'esito delle stesse e sui provvedimenti eventualmente adottati per garantire la buona qualità dell'acqua fornita al consumo.

Si mette inoltre in evidenza che qualora dalle verifiche dovesse emergere una non conformità solo al punto d'uso e non al punto di consegna, attribuibili unicamente ad inadeguatezze della rete interna, che il responsabile dell'edificio dovrà essere invitato ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le cause di non conformità (art. 5 comma 2 e 3 D.Lgs. 31/2001, come modificato dal D.Lgs. n.27 del 02.02.2002).

Rimanendo in attesa di vostre comunicazioni riguardo l'esito delle verifiche eseguite ed in merito ai provvedimenti eventualmente adottati, si inviano distinti saluti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO
U.O.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Dr.ssa Angela Rauseo
Firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Rauseo t +39 (0383) 695403 e-mail: angela_rauseo@ats-pavia.it